

TenneT TSO GmbH, Eisenbahnlingweg 2 a, 31275 Lehrte
Gemeinde Edewecht
Die Bürgermeisterin
Rathausstraße 7
26188 Edewecht

DATUM 20.09.2013
NAME Markus Legler
TELEFONNUMMER 05132 89-2559
FAXNUMMER 05132 89-2343
E-MAIL markus.legler@tennet.eu
SEITE 1 von 2

Gemeinde Edewecht			
Eing.: 24. SEP. 2013			
I	II	III	Stab

Lfd. Nr.: 13-008401

220-kV-Leitung Conneforde – Cloppenburg/Ost, Mast 66-68 (LH-14-206)

90. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 180 in Friedrichsfehn

Ihre E-Mail vom: 16.05.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Ihnen die Fragen Ihres Schreibens vom 06.06.2013 beantworten, soweit es zu diesem Zeitpunkt schon möglich ist.

Zu Frage 1:

Mit der Einleitung eines förmlichen Raumordnungsverfahrens kann ungefähr 2015 gerechnet werden.

Zu den Fragen 2 und 3:

Diese Frage kann zum jetzigen Planungsstand noch nicht beantwortet werden.

Wir gehen davon aus, dass es sich bei der 90. FNP-Änderung und des B-Planes Nr. 180 um einen Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch handelt. Das neue Niedersächsische LROP von 2012 schreibt als Ziel den 400 m-Korridor um Wohnhäuser vor, von daher wird voraussichtlich ein Ersatzneubau in der alten Trasse nicht mehr realisierbar sein.

Zu Frage 4:

Aus dem vorgenannten Grund gehen wir davon aus, dass die aktuelle Bauleitplanung auf unsere spätere Freileitungsplanung keine Auswirkung in der dargestellten Form haben wird.

Mit freundlichen Grüßen

TenneT TSO GmbH

i. V.



Balzer

Leitungen

Stv. Leiter

i. A.



Legler

Leitungen