



Beschlussvorlage

Nr. 2015/FB II/1864

Löschwasserversorgung bei der Grundschule Osterscheps

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit
Feuerwehrausschuss	27.04.2015	Vorberatung
Verwaltungsausschuss		Entscheidung

Federführung: Fachbereich Bildung, Bürgerservice + Soziales

Beteiligungen: Stabstelle

Verfasser/in: Frau Yvonne Janssen 04405/916 146

Sachdarstellung:

In der letzten Feuerwehrausschusssitzung hatte die Verwaltung berichtet, dass der im letzten Jahr gesetzte Bohrbrunnen an der Straße Zur Schule Osterscheps aufgrund der vorhandenen Geologie (quellender Ton) nicht die erforderliche Wassermenge von 48 m³/h, sondern nur 35 m³/h liefert. Die Verwaltung hat mit dem Brunnenbauer ein Gespräch geführt, um zum einen diese Baumaßnahme auszuwerten und zum anderen die weitere Vorgehensweise an der Straße Eschhorn in Portsloge zu besprechen. Das Ergebnis einer Bodenanalyse in Portsloge ließ für den Brunnenbauer im Februar dieses Jahres auf ein positives Bohrergebnis schließen und so konnte Ende März der geplante Bohrbrunnen erfolgreich gesetzt werden.

Die Ortswehr Osterscheps plädiert dafür, im Löschbereich der Schule einen weiteren Bohrbrunnen zu errichten. Die Bohrfirma hat der Gemeinde Edewecht empfohlen, bei einem nächsten Brunnen einen speziell großen Bohrdurchmesser zu wählen. Ein solcher Brunnen würde Kosten in Höhe von ca. 8.000,00 € verursachen.

Finanzierung:

Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 8.000,00 € wären im Haushalt 2015 zur Verfügung zu stellen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschafts-Komitee der Freiwilligen Feuerwehr Edewecht einen geeigneten Standort für einen weiteren Löschwasserbrunnen bei der Schule Osterscheps zu finden, entsprechende Angebote einzuholen und den Auftrag entsprechend zu vergeben.