

Mitteilungen der Bürgermeisterin im Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz am 27. März 2017

Bei Reparaturarbeiten am Dach der Edewechter Oberschule wurde im Beton eine punktuelle Schädigung (Haarriss) im Bereich der Lehrküche der Schule festgestellt. Die Schadstelle wird von einem Fachunternehmen unter Begleitung eines Statikers überprüft. Sobald nähere Informationen zum Schadensausmaß vorliegen, wird die Verwaltung hierüber berichten. Da ein eventuelles Gefahrenpotenzial derzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, wurde in enger Abstimmung mit dem Schulleiter entschieden, die Lehrküche zunächst nicht mehr für den Unterricht zu nutzen.